

PACE ADS200

Цифровая паяльная станция

Руководство пользователя и
паспорт оборудования



Общая информация


Мы благодарим Вас за покупку паяльной системы ADS200. Эта инструкция содержит информацию, необходимую для правильной установки, использования и поддержания Вашей системы. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Паяльная станция соответствует стандарту EMC89/336/EEC, может быть использована для пайки по бессвинцовой технологии и отвечает директивам RoHS и WEEE.

Технические характеристики

Электропитание	197-253В, 50Гц
Выходная мощность	120 Ватт максимум
Размеры	104 мм В x 130 мм Ш x 152 мм Г
Масса	2.3 кг
Совместимость RoHS	Есть
Термоуправление	AccuDrive®
Сопrotивление заземления наконечника	Не более 20м
Точность температуры	Цена деления дисплея 1°C, Точность поддержания температуры наконечника ±1.1°C на холостом ходу, Стандарт ANSI/J-STD-001
Диапазон	177-454°C
Наконечники	Картриджи-наконечники AccuDrive® с голубым хвостовиком
Паяльник	Универсальный паяльник TD-200 AccuDrive®
Подставка для паяльника	Место для хранения 7 наконечников. Место для установки латунной мочалки и влажной губки.
Подставка с автоотключением	Включена в 8007-0579 и 8007-0581. Продается отдельно с артикулом 6019-0089-P1

Внешний вид станции



	Название	Описание
A	Кнопка программирования	Доступ к меню программирования, вызов предустановленных температур.
B	Выключатель питания	Включение и выключение станции.
C	Кнопка «вверх»	Увеличение температуры и изменение других параметров.
D	Кнопка «вниз»	Уменьшение температуры и изменение других параметров.
E	Разъем паяльника	К разъему подключается кабель паяльника.
F	Контрольный светодиод	Индикация состояния системы.
G	Цифровой дисплей	Отображение параметров станции.
H	Разъем заземления	Для подключения антистатика.
I	Разъем подставки	Разъем для подставки с автоотключением.
J	Разъем кабеля питания с предохранителем	Подключение к кабелю питания IEC 220В.

Рекомендации по безопасности

Ниже приведены рекомендации, коим должен следовать персонал при работе со станцией и ее обслуживании.

1. Опасность поражения током: ремонтные работы должны производиться только квалифицированным персоналом сервисной службы. При ремонте оборудования могут обнажиться части, находящиеся под напряжением.
2. Во время работы термоинструмента, а также некоторое время после, нагреватели и наконечники нагреты до высокой температуры. Не дотрагивайтесь до нагревателей и наконечников: можно получить серьезные ожоги.
3. Подставки для наконечников и инструментов и держатели термоинструмента сделаны таким образом, чтобы уберечь пользователя от случайных ожогов. Всегда кладите термоинструмент на подставку. После использования обязательно положите термоинструмент на подставку, перед упаковкой позвольте нагревателю остыть.
4. Пользуйтесь паяльной станцией в хорошо проветриваемых помещениях. Рекомендуется приобрести дымоуловитель, чтобы защитить персонал от испарений флюса.
5. Принимайте необходимые меры предосторожности при использовании химических составов (например, паяльной пасты). Проконсультируйтесь с Сертификатом безопасности материала, приложенного к каждому составу, и примите все меры предосторожности, рекомендованные производителем.

Установка



1. Подключите паяльник TD-200 к станции



2. Вставьте наконечник (заказывается отдельно) в рукоятку паяльника



3. Плотно уложите латунную мочалку в подставку.



4. Смочите губку дистиллированной водой или глицерином



5. Подключите кабель питания к станции и к заземленной розетке



6. Включите питание выключателем на передней панели



7. Установите желаемую температуру наконечника



8. Переключайтесь между тремя предустановленными температурами нажатием на круглую кнопку



9. Подключите подставку с автоотключением (опция) к разъему на задней панели. При установке паяльника в такую подставку его температура снижается до установленной в меню программирования через время 0-240 секунд, по умолчанию 30 секунд.

Подключение к электропитанию

1. Вставьте кабель питания в разъем на задней панели станции.
2. Подключите кабель питания к заземленной розетке. **Используйте только надежно заземленную электрическую розетку** с трехпроводным подключением.

Работа со станцией

Проверьте, что:

1. Термоинструмент правильно подключен к станции;
2. Установлен нужный наконечник;
3. Кабель питания подключен к заземленной розетке.
4. Включите питание (положение выключателя "On" или "1").
5. Нажмите кнопку «Вверх» (▲). Дисплей отобразит установочную температуру (температуру, до которой будет нагрет наконечник), и система перейдет к п. 4. Однако, если был установлен пароль, дисплей отобразит "EPO"; в этом случае для подстройки температуры необходимо ввести правильный пароль.
6. Подстройте температуру, нажимая и удерживая кнопки «Вверх» (▲) или «Вниз» (▼). Обратите внимание, что температура изменяется сначала с шагом 5°, а затем 10°. Когда будет отображена желаемая температура, отпустите кнопку.
7. К сведению: температура может быть установлена только внутри заданных пределов. При достижении верхнего предела дисплей отобразит "HiL", при достижении нижнего – "OFF" (нагрев при этом будет выключен). Пределы можно установить в меню настройки.

Дисплей в обычном режиме работы

Светодиодный дисплей отображает информацию о температуре на трёхзначном индикаторе.

1. Дисплей показывает «888» в момент включения для проверки функционирования всех сегментов индикатора.
2. Данные о версии программного обеспечения станции (например, «1-2») появятся на 2 секунды после «888».
3. Затем дисплей отобразит текущую температуру наконечника, присоединенного термоинструмента.
4. Значение температуры будет мигать, когда система находится в ждущем режиме (ISB).. Температура будет уменьшаться и установится на 177°C (по-умолчанию).
5. Когда установочная температура наконечника достигнет нижнего предела, дисплей отобразит слово "OFF" (не мигая).
6. Когда система находится в режиме автоматического выключения, дисплей отобразит мигающее слово "OFF". См. раздел «Настройка»
7. Если в системе произошел сбой, дисплей отобразит сообщение об ошибке: "OSE", "SSE" или "OCE". См. раздел «Текущий ремонт».

Дисплей в режиме настройки температуры

При настройке установочной температуры светодиодный дисплей отображает нижеследующее.

1. Во время настройки дисплей показывает установочную температуру.
2. При достижении верхнего предела температуры дисплей отобразит "HiL". См. раздел «Настройка».
3. При достижении нижнего предела температуры дисплей отобразит "OFF". См. раздел «Настройка».
4. Если установлен пароль, то при попытке подстроить температуру дисплей отобразит "EPO". По мере ввода пароля с каждым нажатием клавиши цифра будет увеличиваться (будет отображено "EP1", "EP2" и так далее).
5. Если введен неправильный пароль, дисплей отобразит "no".



Описание действия светодиода на передней панели

Цветной светодиод на передней панели отображает статус калибровки.

Красный цвет: возник сбой. Проверьте термоинструмент и нагреватель. Проверьте подключение термоинструмента к станции.

Зеленый цвет: успешно завершена калибровка термоинструмента типа ТНС, или же подключен термоинструмент типа Sensatemp.

Желтый цвет: калибровка не завершена (для термоинструмента типа ТНС).

Светодиод выключен: станция в режиме автовыключения, или активирован ждущий режим (ISB).

Меню программирования



Чтобы выйти в меню программирования выключите питание станции и включите снова, зажав круглую кнопку до появления «P--»



Перемещайтесь между пунктами меню нажатием на круглую кнопку



Чтобы изменять параметры каждого из пунктов меню, воспользуйтесь кнопками «вверх» и «вниз»

Коды меню программирования

P --

Установка пароля

oF

Отображение температуры в °F

oC

Отображение температуры в °C

H i

Установка верхнего предела температуры

Lo

Установка нижнего предела температуры

S - 3

Установка таймера ждущего режима, снижение температуры

AOB

Установка таймера автоотключения

15b

Таймер для ждущего режима для подставки с автоотключением

PS1

Предустановленная температура 1

PS2

Предустановленная температура 2

PS3

Предустановленная температура 3

Sbt

Установка температуры ждущего режима

OC0

Установка режима работы с температурной поправкой

End

Завершение программирования, нажмите «вверх», чтобы сохранить

Температурная поправка (калибровка)

Чтобы провести коррекцию температуры, отображаемой на дисплее ADS200..

1. Очистите ранее установленную поправку, отключив разъем инструмента во время работы станции. Подключите паяльник снова.
2. Выберите нужную температуру, на которой нужно сделать поправку.
3. Замерьте реальную температуру наконечника и запишите результат.
4. Выключите станцию
5. Чтобы установить поправку: Нажмите и удерживайте кнопки выбора (●) в вверх (▲) во время включения станции. Отпустите кнопки, когда появится версия микропрограммного обеспечения.
6. На дисплее появится надпись "tIP". Используя кнопки вверх (▲) и вниз (▼) выберите температуру, измеренную в пункте 3.
7. Нажмите на кнопку выбора (●), чтобы сохранить калибровку. После этого светодиод загорится зеленым и станция перейдет в обычный режим работы.

Заводские настройки

Пароль	Не задан
Единицы измерения	°C
Верхний температурный предел	427 °C
Нижний температурный предел	260 °C
Ждущий режим	Разрешен, 30 минут
Режим автовыключения	Разрешен, 60 минут
Температура 1	343 °C
Температура 2	371 °C
Температура 3	399 °C
Температура ждущего режима	177 °C
Режим работы с поправкой	«ОСО»
Значение температурной поправки	0

Коды ошибок



Паяльник не подключен, неисправный наконечник, обрыв кабеля паяльника.



Короткое замыкание, скорее всего неисправен наконечник.



Введен неверный пароль

Выбор наконечников

Для оптимальной тепловой производительности выбирайте наиболее возможную толщину наконечника, наименьшую длину с максимальной площадью поверхности для вашей задачи. Наконечники-картриджи AccuDrive® с голубым хвостовиком:

Стандартные



Повышенная теплоотдача



Комплект поставки

Номер	Описание	Артикул
	ADS200 230В со стандартной подставкой паяльника	8007-0580
	ADS200 230 В с подставкой паяльника с автоотключением	8007-0581
1	Паяльник TD-200 (Наконечники не включены в комплект)	6010-0166-P1
2	Стандартная подставка для паяльника	6019-0088-P1
	Подставка для паяльника с автоотключением	6019-0089-P1
3	Латунная мочалка для чистки наконечников	1129-0018-P1
4	Губка для чистки наконечников	4021-0008-P3
5	Термосалфетка для смены наконечников	1100-0307-P1
6	Инструмент для смены наконечников	1100-0206-P1
7	Кабель питания, 230V (Type E/F & Type G)	6993-0294
	Наконечники новой серии с голубым хвостовиком	Наконечники не включены